

中華醫事科技大學防水設施啟動作業要點

壹、依據本校實際狀況需要。

中華民國 100 年 10 月 4 日行政會議通過

中華民國 109 年 04 月 12 日行政會議修改通過

中華民國 112 年 09 月 11 日行政會議修改通過

貳、目的:

防止因天候狀況不佳，豪大雨不斷，造成校區淹水，減少人員、財物損失之目的。俾能依當時情況，於適當時機，啟動安裝各棟大樓「防水閘門」關閉「防水氣窗」，以防淹水造成損害，確保生命及各項設施之安全。

參、啟動時機:

- 一、中央氣象局發佈豪大雨特報時。
- 二、中央氣象局發佈颱風警報時。
- 三、有雷陣雨特報時。
- 四、連續數日下雨，且海水為漲潮時。

發現有以上狀況時，由校安中心即刻向上級回報並於災害發生前啟動各項防水設施之安裝機制。

肆、工作區分:

項次	單位	執行項目
1	校長室	下達「防水閘門」及「防水氣窗」啟動安裝(堆置)及撤收之命令。
2	校安中心	1. 隨時掌握天候狀況、通報上級。 2. 通知各相關單位「防水閘門」及「防水氣窗」安裝及撤收。 3. 記錄各單位「防水閘門」及「防水氣窗」安裝情形回報。 4. 彙整安裝紀錄回報上級。 5. 追蹤未安裝單位後續情形。
3	教務處	1. 協助通知各教學單位「防水閘門」及「防水氣窗」安裝及撤收。 2. 回報。
4	學務處	1. 協助校安中心。 2. 回報。
5	總務處	1. 調查、彙整各教學、行政單位執行「防水閘門」及「防水氣窗」安裝人員名冊。 2. 協助通知各行政單位及校內廠商「防水閘門」及「防水氣窗」之安裝及撤收。 2. 執行「防水閘門」安裝訓練暨演練。 3. 督導「防水閘門」安裝反撤收情形。

6	主任 秘書室	1. 協助通知相關處室執行「防水閘門」及安裝及撤收。 2. 回報。
7	各教學及 行政單位	1. 執行「防水閘門」及「防水氣窗」之安裝及撤收。 2. 負責「防水閘門」之保管、屯儲與保養。 3. 回報。

伍、啟動回報程序

一、通報作業：

校安中心→總務長/學務長→校長

二、啟動作業：

校長→總務長/學務長→校安中心→各教學、行政一級單位(包括有教務處、學務處、環安衛中心及生活輔導組等 11 個單位)→各教學、行政單位

三、回報：

各教學、行政一級單位(包括有教務處、學務處、總務處、研發處、醫事學院、民生學院、護理學院、體育室、環安衛中心及生活輔導組等11個單位)→校安中心→總務長/學務長→校長

陸、執行要領

一、安裝人員名冊建立：

(一)由總務處彙整各單位責任區域內所屬「防水閘門」及「防水氣窗」負責安裝單位之建立。(附件2防水閘門 / 附件3防水氣窗)

二、訓練與演練

- (一)總務處於廠商施工完畢後，應提供使用說明書及召集相關人員辦理操作說明，以利使用人員瞭解操作步驟。
- (二)為瞭解並輔導安裝人員安裝情形，以及熟悉各種狀況發生及尤為夏、秋兩季，颱風、降雨量多時之應變作為，總務處應不定期實施操作演練，並配合校安中心回報機制之訓練。

三、「防水閘門」及「防水氣窗」保管與維護

(一)各教學、行政單位須遴選固定人員及位置，實施保養及儲放。

(二)總務處應定期至各單位實施檢查。

四、「防水閘門」及「防水氣窗」啟動與撤收作業：

(一)啟動前：

1. 依據氣象中心報導及天候狀況，由校安中心值勤教官(人員)循通報系統向校長報告裁定。
2. 校安中心接發指示後，即刻通知各一級單位，要求所屬立即安裝「防水閘門」、及「防水氣窗」。

(二)啟動後：

1. 「防水閘門」及「防水氣窗」安裝啟動後，各教學、行政單位負責安裝之處所須於2小時內完成安裝，向校安中心值勤教官(人員)回報安裝結果，並由校安中心向校長回報安裝情形。
2. 校安中心須派人員至各安裝位置檢查是否已完成或有不足之處。若發現安裝不確實，須即刻通知該安裝單位人員作修正。
3. 校安中心值勤教官(人員)須於時間內將各單位安裝情形填註於回報紀錄簿內，以明責任。
4. 另在安裝前或需安裝時，有單位遺失或損壞時，須儘速向總務處報告，由其準備其他防水補救措施。
- 5 後續追蹤稽查
 - (1)若於時間內未回報者，除須向校長報告執行情形外，須儘速向總務處說明，以利後續追蹤執行管制作業。
 - (2)校安中心須隨時與總務處聯繫掌握，並紀錄備查。

(三)撤收：

當天候狀況轉好，或大雨過後，經校長向校安中心發佈撤收命令後，由校安中心通知各一級單位進行「防水閘門」及「防水氣窗」之撤收。總務處須派人至各地點檢查撤收情形，並向總務長回報，總務長彙整撤收情況後向校長回報。

五、注意事項

- 一、各教學、行政單位所指派安裝「防水閘門」及「防水氣窗」之人員及其聯絡電話須確實且固定。
- 二、各教學、行政單位除所指派安裝「防水閘門」及「防水氣窗」人員須會安裝外，其他教職人員也須瞭解安裝要領，以應不及之需。
- 三、若於例假日期間，有大雨、颱風及連續下雨時，各單位負責人員須注意新聞報導，並隨時待命返校安裝「防水閘門」及「防水氣窗」。
- 四、各教學、行政單位所負責地點之「防水閘門」各項附件設施及工具，須妥慎保管，以免遺失或有不當之損壞。

中華醫事科技大學

校區防水閘門責任區一覽表

護理大樓(J 棟)

編號	位置	(原)責任單位	(修改後)責任單位
J1	J101 庫房	資訊中心	
J2R	J 棟正面右側	註冊組	
J2L	J 棟正面左側	課務組	
J3R	J 棟正後方右側	人事室	
J3L	J 棟正後方左側	主秘室	
J4	課務組旁	醫管系	
J4	J101 旁	資管系	調保系
J5	J 棟 1 樓男廁	護理系	
J5	J 棟 1 樓女廁	會計室	

*每一閘門組裝完成後，由該單位主管確認組裝是否確實，確認後聯繫 **J 棟總負責人(教務長)**。

*防水閘門拆卸後之零組件，請各責任單位確實保管。

***防水閘門統一集中地點：J 棟地下一樓器材室(鑰匙保管：體育室)。**

中華醫事科技大學

校區防水閘門責任區一覽表

民生大樓(K 棟)

編號	位置	(原)責任單位	(修改後)責任單位
K1	K 棟正面	營繕組	
K2	K 棟正面左側	營繕組	
K3	K 棟正面右側	營繕組	
K4	K 棟 1 樓廁所	餐旅系	長照系
K5	K 棟 1 樓廁所旁電機室	餐旅系	長照系
K6	K 棟正後方	營繕組	
K7	K103 後門	餐旅系	
K8	K104 後門	餐旅系	
K9	K104 後門	餐旅系	
K10	K 棟正面左側樓梯	國際處	營繕組

*每一閘門組裝完成後，由該單位主管確認組裝是否確實，確認後聯繫 **K 棟總負責人** (醫事學院院長)。

*防水閘門拆卸後之零組件，請各責任單位確實保管。

*防水閘門統一集中地點：**K 棟地下 1 樓電機室(鑰匙保管：營繕組)**。

中華醫事科技大學

校區防水閘門責任區一覽表

行政大樓(D 棟)

編號	位置	責任單位
D1	D 棟正面	軍訓室
D2	D 棟正後方	課指組
D3	D 棟左側側門 (鄰近 F 棟)	出納組
D3	D 棟左側女廁所	總務長室
D4	D 棟右側側門	事務組
D4	D 棟右側男廁所 (鄰近 J 棟)	文書組

*每一閘門組裝完成後，由該單位主管確認組裝是否確實，確認後聯繫 **D 棟總負責人(學務長)**。

*防水閘門拆卸後之零組件，請各責任單位確實保管。

*防水閘門統一集中地點：**行政大樓一樓穿堂梯間**。

中華醫事科技大學

校區防水閘門責任區一覽表

科館大樓(F 棟)

編號	位置	(原)責任單位	(修改後)責任單位
F1	第一會議廳入口	圖書館	
F2	演藝廳左側入口	醫技系	
F3	演藝廳右側入口	醫技系	
F4	第一會議廳左側側門	醫技系	
F5	第一會議廳左側側門	醫技系	
F6	第一會議廳右側側門	民生學院	
F7	第一會議廳右側側門	民生學院	
F8	收發室外門	研發處	
F9	書庫 研發處教室	事務組	研發處
F10	書庫 研發處教室	事務組	研發處
F11	書庫右側 研發處教室	事務組	研發處
F12	教職員工機車停車場至 地下室入口處	事務組	
F13	遺傳檢驗實驗室 研發處	遺傳檢驗實驗室	研發處
F14	遺傳檢驗實驗室 研發處	遺傳檢驗實驗室	研發處

F15	就業輔導組 研發處	就業輔導組	研發處
F16	研發長室前電梯處 研發處前電梯處	產學合作組	研發處
F17	研發長室前電梯處 研發處前電梯處	產學合作組	研發處
F18	研發長室 研發處	研發長室	研發處
F19	產學合作組— 研發處	產學合作組	研發處
F20	綠色能源研究發展中心	研發長室	研發處
F21	研發處右側男廁	研發處 實習組	語治系
F22	研發處右側地下室入口	綜合企劃組	語治系
F23	研發處右側女廁	國際交流組	語治系
F24	視聽教室(二)前方電梯	安全衛生組	環安衛組
F25	視聽教室(二)	英文自學中心	
F26	視聽教室(二)	英文自學中心	
F27	視聽教室(一)	英文自學中心	
F28	視聽教室(一)前方電梯	安全衛生組	環安衛組
F29	視聽教室(一)前方電梯	安全衛生組	環安衛組
F30	視聽教室(一)	英文自學中心	
F31	職業安全衛生服務中心	職安系	

F32	職業安全衛生服務中心 右側辦公室	職安系	
F33	F 棟正面地下室入口	職安系	
F34	F 棟正面地下室入口	職安系	

*每一閘門組裝完成後，由該單位主管確認組裝是否確實，確認後聯繫 F 棟總負責人(研發長)。

*防水閘門拆卸後之零組件，請各責任單位確實保管。

*防水閘門統一集中地點：研發處前牆壁。

中華醫事科技大學

校區防水閘門責任區一覽表

學生第二宿舍(M 棟)

編號	位置	責任單位
M1	M 棟正面	生活輔導組舍監老師
M2	M 棟正面左側小門	生活輔導組舍監老師
M3	M 棟左側正後方	生活輔導組舍監老師
M4	M 棟大廳後方小門	生活輔導組舍監老師
M5	M 棟右側正後方	生活輔導組舍監老師
M6	M 棟後方電梯	生活輔導組舍監老師
M7	M 棟大門右側	生活輔導組舍監老師

*每一閘門組裝完成後，由該單位主管確認組裝是否確實，確認後聯繫 **M 棟總負責人(生輔組組長)**。

*防水閘門拆卸後之零組件，請各責任單位確實保管。

*防水閘門統一集中地點：**學生第二宿舍一樓中庭外**。

中華醫事科技大學

校區防水閘門責任區一覽表

體育二館(L 棟)

編號	位置	責任單位
L	L 棟汽車停放入口	體育室運休系

*每一閘門組裝完成後，由該單位主管確認組裝是否確實，確認後聯繫 L 棟總負責人(體育室主任)。

*防水閘門拆卸後之零組件，請各責任單位確實保管。

*防水閘門統一集中地點：體育二館地下一樓(鑰匙保管：體育室)。

中華醫事科技大學

校區防水閘門責任區一覽表

食營館(G 棟)

編號	位置	責任單位
G1	烘焙實習教室右側	食營系
G2	烘焙實習教室正對面	食營系
G3	團膳實習教室前	食營系
G4	團膳實習教室前	食營系
G5	團膳實習教室前	食營系
G6	團膳實習教室前	食營系
G7	團膳庫房前	食營系
G8	團膳庫房前	食營系
G9	團膳管理室左側	食營系
G10	團膳實習廚房左側	食營系

*每一閘門組裝完成後，由該單位主管確認組裝是否確實，確認後聯繫**食營館總負責人**（食營系主任）。

*防水閘門拆卸後之零組件，請各責任單位確實保管。

*防水閘門統一集中地點：**食營館 G101(鑰匙保管：食營系辦公室)**。

中華醫事科技大學

校區防水閘門責任區一覽表

視光系館(D1 棟)

編號	位置	責任單位
D1-1	視光系穿堂	視光系
D1-2	視光系穿堂	視光系
D1-3	D101 右側	視光系
D1-3	D101 左側	視光系
D1-3	D102 右側	視光系
D1-3	D102 左側	視光系

*每一閘門組裝完成後，由該單位主管確認組裝是否確實，確認後聯繫視光系館總負責人(視光系主任)。

*防水閘門拆卸後之零組件，請各責任單位確實保管。

*防水閘門統一集中地點：視光系館 D101 教室(鑰匙保管：視光系系辦公室)。

中華醫事科技大學

校區防水閘門責任區一覽表

學生第一宿舍(H 棟)

編號	位置	責任單位
H1	活動中心穿堂入口	營繕組
H2	畢聯會、視聽教室	營繕組
H3	活動中心 1 樓廁所	營繕組
H4	活動中心 1 樓廁所旁	營繕組
H5	食品加工廠進入地下室入口	營繕組
H6	餐廳入口	全家便利超商商場事業部
H7	餐廳北側中間樓梯	環安衛組
H8	廚房斜坡	環安衛組
H9	廚房斜坡左側	環安衛組
H10	餐廳截油槽	環安衛組
H11	食品加工廠電梯	環安衛組
H12	熱泵右側	環安衛組
H13	熱泵馬達	已長時安裝
H14	熱泵左側	環安衛組

*每一閘門組裝完成後，由該單位主管確認組裝是否確實，確認後聯繫學生第一宿舍總負責人(環安衛組主任)。

*防水閘門拆卸後之零組件，請各責任單位確實保管。

*防水閘門統一集中地點：學生第一宿舍地下一樓廁所旁樓

(鑰匙保管：環安衛組辦公室)。

中華醫事科技大學

校區防水閘門責任區一覽表

幼保館(E 棟，托兒所周圍)

編號	位置	(原)責任單位	(修改後)責任單位
E1	托兒所入口	幼保系	
E2	廚房前	幼保系	
E3	觀察室前	幼保系	
E4	小劇場	幼保系	
E5	小劇場	幼保系	
E6	小劇場	幼保系	
E7	觀察室前	幼保系	
E8	地下室入口	妝管/寵美系	寵美系
E9	托兒所後門	調保系	寵美系
E10	右側電梯	妝管/寵美系	寵美系
E11	左側電梯	妝管/寵美系	寵美系

*每一閘門組裝完成後，由該單位主管確認組裝是否確實，確認後聯繫幼保館(托兒所周圍)總負責人(通識中心主任)。

*防水閘門拆卸後之零組件，請各責任單位確實保管。

*防水閘門統一集中地點：幼保館地下一樓機電室(鑰匙保管：無，電動鐵捲門)。

中華醫事科技大學

校區防水閘門責任區一覽表

幼保館(E 棟)

編號	位置	(原)責任單位	(修改後)責任單位
E2-1	E101 左側樓梯	生科系	製藥系
E2-2	E102 前	製藥系	
E2-3	E103 右側	製藥系	
E2-4	地下室入口	製藥系	

*每一閘門組裝完成後，由該單位主管確認組裝是否確實，確認後聯繫幼保館生科系實驗室總負責人(總務長)。

*防水閘門拆卸後之零組件，請各責任單位確實保管。

*防水閘門統一集中地點：幼保地下室 EB102 教室旁小房間(鑰匙保管：無)。

中華醫事科技大學 校區防水閘門責任區一覽表

西教學大樓(A111.西教學大樓無障礙電梯)

編號	位置	責任單位
A1	1 樓電梯入口	教發中心
A2	A111 正面左側	教發中心
A3	A111 正面右側	教發中心

東教學大樓(A110)

編號	位置	責任單位
A4	A110 正面左側	教發中心
A5	A110 正面右側	教發中心

東教學大樓無障礙電梯

編號	位置	責任單位
B	1 樓電梯入口	教發中心

實驗大樓

編號	位置	責任單位
C4	銀髮健身基地	保管組

*每一閘門組裝完成後，由該單位主管確認組裝是否確實，確認後聯繫營繕組負責人(營繕組組長)。

*防水閘門拆卸後之零組件，請各責任單位確實保管。

*防水閘門統一集中地點：A111 旁庫房。

中華醫事科技大學
校區防水氣窗責任區一覽表

編號	位置	責任單位	總負責人
F	科館大樓	營繕組	學輔中心
K	民生科技大樓	營繕組	學輔中心

*氣窗關閉完成後，由總務長確認關閉是否確實。